

Thermische Eigenschaften von Raffstorekästen

Prüfbericht: hapa_190301_15-03_MS42-Daylight-4



Auftraggeber **hapa AG**
Neunstetter Straße 33
91567 Herrieden

Produkt **Raffstorekasten MS42 Daylight 4**
Querschnitts-
abmessung Breite 426 mm
Höhe 276 mm
Material Polystyrol-Hartschaum (EPS)

Gegenstand Untersuchung der thermischen Eigenschaften von
Raffstorekästen in verschiedenen Einbausituationen
Gleichwertigkeitsnachweis nach DIN 4108 Bbl 2:2019-05

Grundlagen:
DIN EN ISO 10077-2:
2018-01,
Wärmetechnisches
Verhalten von
Fenstern, Türen und
Abschlüssen,
Berechnung von
Wärmedurchgangs-
koeffizienten U_f
Teil 2: Numerisches
Verfahren

Gültigkeit:
Laufzeit der
Berechnungsnormen

MS42 Daylight 4

Kriterium konform

Nachweis nach Richtlinie – RokR (2016-07)

U_{sb} [W/m ² K]	0,26	≤ 0,85	Ja
f_{Rsi} [ohne Einheit]	0,78	≥ 0,70	Ja


Nachweis nach DIN 4108-2:2013-2

R_{sb} [m ² K/W]	3,5	≥ 1,0	Ja
-------------------------------	------------	-------	----

Nachweis der Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Bbl 2:2019-05 in verschiedenen Einbausituationen mittels eines Referenzwertes für Ψ [W/mK]

außengedämmtes Mauerwerk 24,0 KS + 22 WDVS 035	0,068	≤ 0,23	Ja
außengedämmtes Mauerwerk 24,0 HLZ/Porenbeton + 22 WDVS 035	0,071	≤ 0,23	Ja
monolithisches Mauerwerk 42,5 HLZ/Porenbeton	0,11	≤ 0,28	Ja

Rosenheim, 6. Mai 2019
BAUWERK – Ingenieurbüro für Bauphysik


Dipl.-Ing. (FH) Roland Steinert



Der Prüfbericht
umfasst insgesamt 12
Seiten.